



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

9.02.2018

№ ЛЭ/02-013/176

Генеральному директору
ООО «СЗЭС ПЛАСТ»

Н.Н. Григорьеву

На № 58 от 25.12.2017

О рассмотрении технической
документации на термостойкие
трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС

Уважаемый Николай Николаевич!

В ответ на Ваше обращение № 58 от 25.12.2017 о рассмотрении откорректированной в соответствии с замечаниями ПАО «Ленэнерго» технической документации на термостойкие трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС, предназначенные для обеспечения механической защиты кабельных линий напряжением 0,4-330 кВ при прокладке в грунте, сообщая следующее.

Представленные материалы на термостойкие трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС проверены на соответствие техническим требованиям нормативных документов:

- стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;
- стандарт ПАО «Ленэнерго» СТО-00107131-002-2016 «Стандарт по прокладке кабельных линий 0,4-10 кВ в городских условиях»;
- Технические требования к трубам для прокладки силовых кабелей 6-110 кВ методом горизонтально-направленного бурения (утверждены протоколом заседания Научно-технического совета ПАО «Ленэнерго» № ЛЭ/02-011/1585 от 03.08.2015).

Термостойкие трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС с внутренним негорючим слоем допускаются для проектирования объектов строительства и реконструкции кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ с учетом технико-экономического обоснования.

Исполняющий обязанности заместителя
главного инженера по технологическому
развитию и инновациям

С.В. Шувалов

Е.В. Грачева
(812) 493-90-81