

**АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(АНО «МПТЦ»)**

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374
Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-36-75
E-mail: mptc@kpmptc.ru <https://mptc.mos.ru/>
ОКПО 49382622, ОГРН 1227700012671
ИНН/КПП 9731087807 / 773101001

13.06.2024 № МПТЦ-ИСХ-112434

на № 02-1/150 от 16.05.2024

**Генеральному директору
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
А.С.Анисимову**

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой производственно-технический центр» (далее – АНО «МПТЦ») рассмотрела обращение АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» от 16.05.2024г. № 02-1/150 о возможности применения колодцев ККСр-1М-10(80)ГЕК-ССД (В25), выпускаемых по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, и сообщает.

АНО «МПТЦ» допускает применение в проектной/рабочей документации колодцев ККСр-1М-10(80)ГЕК-ССД(В25), изготовленных по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, при следующих условиях:

– Колодцы должны соответствовать «Требованиям к смотровым устройствам связи (колодцам) и трубам ЛКСС на объектах строительства в городе Москве», размещенным на сайте АНО «МПТЦ», включая характеристики бетона не ниже: класс бетона-В25; морозостойкость- F_{200} ; водонепроницаемость- W_8 .

Срок действия данного письма -1 год.

**Заместитель генерального директора –
директор технического департамента**

Т.В.Вербовик