



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Департамента эксплуатации
линейных сооружений

Буклов А.В.

2021 г.



Заключение

По результатам тестирования и изучения предоставленных образцов металлических консолей кабельной канализации используемых при оснащении смотровых железобетонных устройств (колодцев типа «ККСр») в качестве несущего элемента для размещения запасов кабеля, муфт производства АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» изготавливаемых по ТУ 23.61.12-083-27564371-2017 на соответствие ГОСТ 8850-80.

1. Объект тестирования.

Два образца металлических консолей «ККЧ-2 ССД» с покрытием термодиффузионного цинкования.

2. Цель тестирования

Соответствие предлагаемых металлических консолей ГОСТ 8850-80 по п 2.6-2.9.

3. Результаты тестирования

По результатам тестирования выявлено следующее:

Образцы металлических консолей «ККЧ-2 ССД» с покрытием термодиффузионного цинкования соответствуют ГОСТу 8850-80 по пунктам п. 2.6-2.9.

Выводы:

Учитывая результаты тестирования консолей, а также:

- меньший вес конструкции по сравнению с чугунными изделиями;
- возможность покрытия методом термодиффузионного цинкования;
- соответствие ГОСТу 8850-80 по пунктам 2.6-2.9.

Металлические консоли, изготовленные по ТУ 23.61.12-083-27564371-2017 производства АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» соответствуют ГОСТу 8850-80 и возможны для применения на сетях ПАО МГТС.