

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

**АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(АНО «МПТЦ»)**

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374
Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-36-75
E-mail: mptc@kpmptc.ru <https://mptc.mos.ru/>
ОКПО 49382622, ОГРН 1227700012671
ИНН/КПП 9731087807 / 773101001

02.07.2026 № МПТЦ-ИСХ-131561

на № _____ от _____

**Руководителям проектных
организаций**

**Руководителям подрядных
организаций**


**Руководителям организаций
заказчиков строительства**

**Руководителям организаций
застройщиков**

**Руководителю организации-
производителю колодцев связи**

Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой производственно-технический центр» сообщает о продлении сроков действия писем № МПТЦ-ИСХ-112434, № МПТЦ-ИСХ-103467, № МПТЦ-ИСХ-114317, № МПТЦ-ИСХ-109144 до 31.12.2026 года.

**Заместитель генерального директора –
директор департамента по взаимодействию
с градостроительным комплексом**



В.Д.Духовный

**АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(АНО «МПТЦ»)**

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374
Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-36-75
E-mail: mptc@kpmptc.ru <https://mptc.mos.ru/>
ОКПО 49382622, ОГРН 1227700012671
ИНН/КПП 9731087807 / 773101001

19.06.2023 № МПТЦ-ИСХ-103467

на № 02-1/141 от 06.04.2023

**Генеральному директору
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
А.С.Анисимову**

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой производственно-технический центр» (далее – АНО «МПТЦ») рассмотрела обращение АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» от 06.04.2023г. № 02-1/141 о возможности применения колодцев, выпускаемых по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, и сообщает.

АНО «МПТЦ» допускает применение в проектной/рабочей документации колодцев ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД(В25), ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД(В25), ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД(В25), ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД(В25) ККСр-3-10 ГЕК-ССД(В25), ККСр-3-80 ГЕК-ССД(В25), ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД(В25), ККСр-3,5М-10(80)-ССД(В25), ККСр-4-10 ГЕК-ССД(В25), ККСр-4-80 ГЕК-ССД(В25), ККСр-5-10 ГЕК-ССД(В25), ККСр-5-80 ГЕК-ССД(В25), изготовленных по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, при следующих условиях:

- Колодцы должны соответствовать «Требованиям к смотровым устройствам связи (колодцам) и трубам ЛКСС на объектах строительства в городе Москве», размещенным на сайте АНО «МПТЦ», включая характеристики бетона не ниже: класс бетона-В25; морозостойкость- F₂₀₀; водонепроницаемость-W8.

Срок действия данного письма -1 год.

**Заместитель генерального директора –
директор технического департамента**

Т.В.Вербовик



Данный документ подписан Электронной подписью.
Вы можете самостоятельно проверить подлинность ЭП.


Для этого:

- 1) Скачайте архив, содержащий подписанный документ и подписи. Ссылка на архив:


<https://lib.kpmptc.ru/f/15390e7848ba49118fb1/?dl=1>



- 2) Распакуйте его
- 3) Перейдите на сайт проверки электронной подписи:
<https://crypto.kontur.ru/verify>
- 4) В поле «Выберите подписанный документ» загрузите подписанный файл из распакованного архива (из пункта 1)



- 5) В поле «Выберите подпись» файл подписи *.sign* из распакованного архива (из пункта 1)



- 6) Нажмите кнопку «Проверить подпись»

