

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственная лаборатория - 38080"
Россия, 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44, помещ.6

Сертификат качества

Дата выдачи: 27.03.2025г.

Номер: 250113

Мастика герметизирующая МГКП

торговое название: Мастика герметизирующая МГКП®

Номер партии: 4
Дата изготовления: март 2025г.
Масса нетто: 1275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) кг
Вид тары: Картонные коробки
Единиц упаковки: 85
Покупатель: ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"



№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат контроля
1	Цвет	Серый, бежевый	Серый
2	Внешний вид	Однородная масса	Соответствует
3	Плотность, кг/м³	1800-2000	1800
4	Стекание при T=70°C, мм, не более	1,0	0,3
5	Водопоглощение, %, не более	0,4	0,3
6	Консистенция, мм	5-11	6,7

Соответствует ТУ 20.30.22-014-17297211-2022 с изм. №1
(выпущены взамен ТУ 5772-014-17297211-2005)

Срок хранения: 12 месяцев

Примечание: Сертификат действителен с печатью изготовителя.



А.В. Кузьмина

Н.Б. Лебедева



Телефоны для проверки подлинности сертификата:
(495) 101-38-80, 8-800-100-38-80




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.0129022

Серия RU № 0414941



Телефоны для проверки подлинности сертификата: 8 (495) 104 38 80, 8 800-100-38-80



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 43, строение 20, комната 2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 20Б, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU 0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ-38080"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 43, строение 20, комната 2.
Адрес места осуществления деятельности: 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 20Б.
Основной государственный регистрационный номер 1027700323265.
Телефон: +74956273657. Адрес электронной почты: info@npl38080.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ-38080"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 43, строение 20, комната 2.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 20Б.
Основной государственный регистрационный номер 1027700323265.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных по Инструкции ТИ 006-2022 от 20.01.2022 года «Технология заделки узлов пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с использованием мастики герметизирующей МКП», в составе мастики герметизирующей для кабельных проходок «МКП». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-014-17297211-2022 «МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МКП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-291/10-2022 от 11.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/14-06/22 от 15.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость", пункт 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – ИЕТ90. Условия хранения мастики в закрытых помещениях от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Мастика не должна храниться в непосредственной близости от радиаторов. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. Срок службы – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.10.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

10.10.2027

Руководитель (уполномоченное лицо) орг

Эксперт (эксперт)

Копия сертификата выдана покупателю

ООО ТД "СВЯЗЬСТРОИДЕТАЛЬ"

на партию №4 (изготовлено: март 2025г.),

произведенную в количестве

1275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) кг

Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна

(Ф.И.О.)