

**АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(АНО «МПТЦ»)**

**Генеральному директору
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
Н.С.Троицкому**

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374
Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-36-75
E-mail: mptc@kpmptc.ru <https://mptc.mos.ru/>
ОКПО 49382622, ОГРН 1227700012671
ИНН/КПП 9731087807 / 773101001

17.08.2026 № МПТЦ-ИСХ-132856

на № 02-1/143 от 06.07.2026

Уважаемый Николай Станиславович!

Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой производственно-технический центр» (далее – АНО «МПТЦ») рассмотрела обращение от 06.07.2026г. № 02-1/143 о возможности применения колодцев КИП Д8-10 (80)ССД-Пайп (В25), выпускаемых по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017 и сообщает.

АНО «МПТЦ» допускает применение в проектной/рабочей документации для строительства внутриплощадочных сетей КИП Д8-10(80) ССД-Пайп(В25), изготовленных по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017 для проверки их эксплуатационных характеристик в реальных условиях.

При применении данных колодцев необходимо соблюдать следующие условия:

- Необходимо предусмотреть выпуск полимерных кабеленесущих конструкций, устанавливаемые в неиспользуемые вводы для труб диаметром 63 мм.
- Характеристики бетона должны быть не ниже: класс бетона-В25; морозостойкость- F_{200} ; водонепроницаемость- W_8 .
- Для ввода труб применять герметизирующие средства/материалы (степень защиты IP 68), в том числе муфты с водоблокирующим слоем и адаптеры герметичного ввода.
- В качестве опорных колец применять преимущественно кольца КО-Ч.

В свою очередь АНО «МПТЦ» направила в АНО «РСИО», ГКУ «УДМС» и Московский фонд реновации жилой застройки запросы о востребованности колодцев КИП Д8-10 (80) ССД-Пайп (В25) при строительстве кабельной канализации связи внутриплощадочных сетей на объектах строительства в городе Москве. На настоящий момент ответов о заинтересованности в применении данных колодцев не получено.

**Заместитель генерального директора –
директор технического департамента**

В.Д.Духовный

Исполнитель: Данилин П.В.
телефон (495) 440-36-75, доб. 336



Подписано ЭП
Электронная подпись АНО «МПТЦ»
Духовный Вадим Дмитриевич
6B47F6E52720DD40EDF54644E4D881EB8670DF40

Данный документ подписан Электронной подписью.
Вы можете самостоятельно проверить подлинность ЭП.


Для этого:

- 1) Скачайте архив, содержащий подписанный документ и подписи. Ссылка на архив:


<https://lib.kpmptc.ru/f/829056e349804ddbb9e4/?dl=1>



- 2) Распакуйте его
- 3) Перейдите на сайт проверки электронной подписи:
<https://crypto.kontur.ru/verify>
- 4) В поле «Выберите подписанный документ» загрузите подписанный файл из распакованного архива (из пункта 1)



- 5) В поле «Выберите подпись» файл подписи .sign из распакованного архива (из пункта 1)



- 6) Нажмите кнопку «Проверить подпись»

Проверить подпись