## ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

## **АВТОНОМНАЯ** НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ **ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»** (AHO «MПТЦ»)

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374 Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-36-75 E-mail: mptc@kpmptc.ru https://mptc.mos.ru/ ОКПО 49382622, ОГРН 1227700012671 ИНН/КПП 9731087807 / 773101001

*14.05.2024* № МПТЦ-ИСХ-111595 на № 02-1/131 om 17.04.2024

## Генеральному директору АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» А.С.Анисимову

## Уважаемый Алексей Сергеевич!

Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой производственно-(далее – АНО «МПТЦ») рассмотрела технический центр» обрашение АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» от 17.04.2024 № 02-1/131 по вопросу о возможности применения колодцев, выпускаемых по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, и сообщает.

АНО «МПТЦ» допускает применение в проектной/рабочей документации ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25), ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25), ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25), ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД (В25) ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25), ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25), ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (В25), ККСр-3,5М-10(80)-ССД (В25), ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25), ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25), ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25), ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25), изготовленных по техническим условиям ТУ 23.61.12-083-27564371-2017, при следующих условиях:

- Колодцы должны соответствовать «Требованиям к смотровым устройствам связи (колодцам) и трубам ЛКСС на объектах строительства в городе Москве», размещенным на сайте АНО «МПТЦ», включая характеристики не класс бетона-В25; морозостойкость-F<sub>2</sub>200; бетона ниже: водонепроницаемость-W8.

Срок действия данного письма – 1 год.

Заместитель генерального директора – директор технического департамента

Т.В.Вербовик

телефон (495) 440-36-75, доб. 336